

## DODATEČNÉ INFORMACE 2

Název veřejné zakázky:	<b>Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738 na dům s pečovatelskou službou v Petřvaldě</b>
Evidenční číslo veřejné zakázky:	511151
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Petřvald
Sídlo:	Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ:	00297593
Veřejná zakázka podle předmětu:	Stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

### **DOTAZ 1**

Objekt „Vytápění“, díl 731 – Ústřední vytápění – kotelny, položka č. 5 – D+M zásobník TUV 900 l – nerezový – vč. příslušenství a komponentů - kpl. 1.

**Dotaz:** Pro stanovení ceny tohoto výrobku je nutno projektantem doložit výkon výměníků v ohříváku nebo velikost jeho teplosměnné plochy. Technická Zpráva ani výkresová dokumentace toto neřeší.

### **ODPOVĚĎ 1**

Zásobník s výměníkem - teplosměnná plocha 5,5 m<sup>2</sup>.

### **DOTAZ 2**

Ve výkresové dokumentaci tohoto objektu je výkres č. D.1.4.A03 - Schéma zapojení kotle, který neobsahuje potřebné kotování - DN potrubí a armatur.

**Dotaz:** Žádáme zadavatele o doplnění těchto chybějících hodnot potřebných pro stanovení nabídkové ceny.

### **ODPOVĚĎ 2**

Propojení kotle s rozdělovačem a sběračem DN50 (2“), totéž pro připojení zásobníku.

### **DOTAZ 3**

V rozpočtu „Vytápění“ je požadováno nacenění dvou kusů expanzních nádob – 35 a 50 litrů. Ve výkresech je zakreslena pouze jedna expanzní nádoba.

**Dotaz:** Žádáme zadavatele o sdělení, kde bude druhá tlaková nádoba na stavbě umístěna a současně o stanovení parametrů a objemů tlakových nádob tak, aby bylo jednoznačné, která bude použita pro ÚT, a která pro rozvod pitné vody.

### **ODPOVĚĎ 3**

Expanzní nádoba 35 l pro vytápění, 50 l pro TV.