

Obdrží: Zveřejněno na profilu zadavatele a odesláno všem známým dodavatelům
Vyřizuje: Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o.
Dne: 17. 8. 2015

PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ NA DOTAZY DODAVATELŮ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (3)

Zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení na území města Petřvald, spočívající v jeho správě, údržbě a běžných opravách včetně instalace a demontáže vánoční výzdoby, provádění periodických revizí svěřeného zařízení, doplnění a vedení pasportu VO

Zadavatel veřejné zakázky: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
IČO: 002 97 593
Profil zadavatele: https://petrvald_profilzadavatele.ovanet.cz/
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Šenková
Telefon, email: +420 597 461 313, recte@recte.cz

Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, zastoupené Ing. Jiřím Lukšou, starosta (dále jen „zadavatel“) vyhlásilo v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku **Zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení na území města Petřvald, spočívající v jeho správě, údržbě a běžných opravách včetně instalace a demontáže vánoční výzdoby, provádění periodických revizí svěřeného zařízení, doplnění a vedení pasportu VO** podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 07. 2015 pod evidenčním číslem 512266, v Úředním věstníku Evropské unie a současně zveřejněním textové části zadávací dokumentace na svém profilu (viz výše).

V uvedené věci byly zadavateli doručeny prostřednictvím pověřené osoby žádosti o dodatečné písemné informace k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na které zadavatel v souladu s ust. § 49 zákona ve lhůtě stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:

Dodatečná informace (3) k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění dotazu):

Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne:	11. 08. 2015
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do:	17. 08. 2015
Písemná odpověď zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne:	17. 08. 2015

Dotaz č. 3.1:

V jaké aplikaci je dosud veden digitální mapový pasport?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.1:

V aplikaci AME Server.

Dotaz č. 3.2:

V jaké aplikaci je dosud vedena evidence poruch VO včetně záznamu o způsobu a termínu jejich odstranění?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.2:

Evidence poruch není vedena v žádné aplikaci. Poruchy jsou správci VO oznamovány elektronicky – prostřednictvím e-mailu.

RECTE.CZ

RECTE.CZ, s.r.o.
Matiční 730/3
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 72 690

www.recte.cz, recte@recte.cz
T. +420 597 461 313, +420 606 903 971, F. +420 597 461 315
Společnost zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, složka 7440

Dotaz č. 3.3:

Jakým způsobem je v současné době spínáno veřejné osvětlení (fotočidlo, spínací hodiny)?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.3:

Veřejné osvětlení je v současné době spínáno prostřednictvím fotočidla Aspon.

Dotaz č. 3.4:

Jaký je rozsah vedení VO v km a jaké je z tohoto vedení procento zemního a procento nadzemního vedení?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.4:

VED_TYP	Délka [m]	POPIS
1	17 461	Nadzemní
2	43 132	Nadzemní izolovaný
3	10 617	Podzemní
Celkem	71 210	

POPIS	Délka [m]	Procent
Nadzemní	60 593	85,1%
Podzemní	10 617	14,9%
CELKEM	71210	100,0%

Dotaz č. 3.5:

Jaký je počet evidovaných poruch VO za rok, z toho procento plošných výpadků a procento jednotlivých nefunkčních svítidel?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.5:

Záznamy o počtu poruch nejsou k dispozici. V obci je 1245 plně funkčních svítidel a 64 svítidel odstavených z provozu.

Dotaz č. 3.6:

Specifikujte blíže požadavek na zajištění součinnosti s jinými správci sítí ve městě – vyjádření k stavbám, vytyčení VO, kontrolní činnost na stavbách?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.6:

Součinnost je zajištěna příslušnými odbory Městského úřadu Petřvald.

Dotaz č. 3.7:

Jaký je rozsah výměn prvků vánoční výzdoby a četnost zásahů v době provozu vánočních prvků (poruchovost, vandalismus, nepříznivé klimatické podmínky)?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.7:

Rozsah výměny prvků vánoční výzdoby je 15-20%. Četnost oprav je v období vánočního osvětlení dva dny v týdnu.

Dotaz č. 3.8:

Jaké je průměrné stáří svítidel VO?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.8:

Průměrné stáří svítidel VO je cca 10 let.

Dotaz č. 3.9:

Jaké je průměrné stáří rozvaděčů VO?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.9:

Průměrné stáří rozvaděčů VO je cca 16 let.

Dotaz č. 3.10:

Kdy byly provedeny poslední revize VO a SSZ?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.10:

Revize VO jsou vždy prováděny v požadovaném intervalu dle platných předpisů a norem.

Dotaz č. 3.11:

Specifikujte konkrétně údržbu LED svítidla, která činnost v rámci opravy LED svítidla předpokládána – výměna předřadníku, Led čipů?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.11:

Podmínkou pro údržbu LED svítidel je zásoba náhradních kusů svítidel od každého typu pro rychlou opravu. Předpokládá se výměna čipů i napáječů.

Dotaz č. 3.12:

Specifikujte blíže, jaká činnost je požadována v souvislosti s opravou patice stožáru?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.12:

Oprava patice stožáru spočívá ve výměně dvířek, opravě zámku, opravě uchycení a správném usazení.

Dotaz č. 3.13

Specifikujte blíže činnost související s naceněním položky instalace prvku vánočního osvětlení na stožár. Jedná se o instalaci 1 ks převěsu mezi stožáry se žárovkami? Jaký je počet převěsů s umístěním 1500 ks žárovek vánoční výzdoby?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.13:

Jedná se o pověšení jednoho prvku na stožár.

Dotaz č. 3.14

Specifikujte blíže činnost k nacenění v souvislosti s položkou očištění a nátěr stožáru – cena za m² nátěru, cena za stožár typ, jaký je počet požadovaných vrstev nátěru, jaké jsou požadavky na nátěrový systém...

Písemná odpověď na dotaz č. 3.14:

Činnost zahrnuje očištění, nátěr základní barvou a dvěma vrstvami finální barvy – matně šedé, odpovídající požadavkům norem a klimatickým podmínkám. Cena je za jeden stožár.

Dotaz č. 3.15

Regulační systém spočívá ve stabilizaci napětí nebo jiný druh, např. ochrana přepětí?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.15:

Regulační systém spočívá ve stabilizaci napětí a zároveň slouží i jako ochrana přepětí.

Dotaz č. 3.16

Specifikujte blíže požadavek na běžnou údržbu dle SOD, druhá odrážka – nátěr rozvodných skříní. Tato činnost bude požadována v rámci běžné údržby v paušálu nebo bude prováděna dle ceníku oprav? Jaká je vyžadována perioda nátěrů?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.16:

Nátěr rozvodných skříní bude prováděn dle ceníku oprav, perioda nátěrů je co 2 roky.

Dotaz č. 3.17

Specifikujte blíže požadavek na běžnou údržbu dle SOD, čtvrtá odrážka – ořez větví..... Tato činnost bude požadována v rámci běžné údržby v paušálu nebo bude prováděna dle ceníku oprav? Jedná se o práce pouze v daném časovém období. Jaký je běžně prováděný objem ořezů? Je požadován pouze ořez nebo i odborná likvidace dřevin, projednání s vlastníky pozemku...

Písemná odpověď na dotaz č. 3.17:

Ořezy větví jsou prováděny dle ceníku oprav, přičemž objemově činí cca 40 ořezů větví. Je požadována konzultace s odborem životního prostředí a následná odborná likvidace dřevin. Projednání s vlastníky pozemku probíhá vždy po domluvě na místě samém.

Dotaz č. 3.18

Položka Oprava zkratu... je myšleno včetně vyhledání zkratu, jeho zaměření a provedení zemních prací?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.18:

Ano, položka oprava zkratu zahrnuje kompletní odstranění zkratu.

Dotaz č. 3.19

V městě Petřvald jsou pravidelně prováděny nátěry ocelových konstrukcí zařízení VO? V jakých periodách?

Písemná odpověď na dotaz č. 3.19:

Nátěry ocelových konstrukcí zařízení VO jsou prováděny v intervalu 2 let.

Jana Šenková

osoba oprávněná jednat za zadavatele na základě uzavřené příkazní smlouvy