



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Vyřizuje: Tomáš Daněk
Tel: 596 697 302
Fax: 596 624 205
E-mail: tomas.danek@seznam.cz
Značka: 8111/489405/16/Da/Sj

SmVaK
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Město Petřvald
rukám starosty

náměstí Gen. Vicherka 2511
Petřvald
735 41

V Ostravě, dne 11.01.2016

Věc: Odkanalizování oblasti Petřvald - Podlesí – sdělení

Vážený pane starosto,

v návaznosti na naše jednání k dané problematice a po prověření situace na místě dne 02.12.2015, s vedoucím střediska kanalizačních sítí Havířov - Antonínem Bonczkem, lze k odkanalizování doporučit následující oblasti:

1. Oblast ulice Vodárenská, zahrnující celou ulici Vodárenskou a část ulice Topolové (od RD č.p. 953)

Uvažovaný počet napojených obyvatel: cca 30 RD → 100 obyvatel

Možný rozsah výstavby: 750 m kanalizace DN 300, výstavba kanalizační čerpací stanice (včetně přenosu dat na dispečink provozovatele) a 250 m výtlačku DN 80. Odpadní vody by byly přečerpávány na ČOV Havířov.

Odhadované náklady: cca 12 mil. Kč

Náklad na 1 obyvatele: cca 120 tis. Kč

Odkanalizování je podmíněno výstavbou kanalizace SmVaK Ostrava a.s. (likvidace kanalizačních výústí Petřvald - Podlesí) → realizace plánována na rok 2016.

2. Oblast ulice Topolové, zahrnující ulici Topolovou (od RD č.p. 953) a celou ulici Úzkou

Uvažovaný počet napojených obyvatel: cca 30 RD → 100 obyvatel

Možný rozsah výstavby: 1200 m kanalizace DN 300, přivedené na stávající kanalizační čerpací stanici Bužkovská.

Odhadované náklady: cca 15 mil. Kč

Náklad na 1 obyvatele: cca 150 tis. Kč

3. Oblast ulice V Gadřoku, zahrnující celou ulici Pod lesem a ulici V Gadřoku, část ulice Podlesní (od RD č.p. 266) a část ulice U Letiště (od č.p.1311)

Uvažovaný počet napojených obyvatel: cca 60 RD → 200 obyvatel

Možný rozsah výstavby: 3 000 m kanalizace DN 300 a výstavba samostatné ČOV pro 200 EO.

Odhadované náklady: cca 40 mil. Kč

Náklad na 1 obyvatele: cca 200 tis. Kč

U dalších ulic, dnes bez odkanalizování (ulice Podlesní, Šumberská, atd.), nedoporučujeme, vzhledem k rozptýlené zástavbě a ekonomické náročnosti s odkanalizováním, realizovat soustavnou kanalizaci, ale řešit čištění odpadních vod individuálními ČOV. Všechny výše uvedené údaje jsou orientační, je nutno je upřesnit projektantem.

S pozdravem

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**

28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 46

Ing. Jan Tluka
ředitel kanalizací

Co: 8111, 8441, 8444

Tel.: +420 596 697 111
+420 596 697 linka

Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

aqualia